



EnSpector

Vom Gebäude zur Dokumentation.

Anonymisierter Berichtsauszug

Layout und technische Angaben aus einem EnSpector-Bericht.

Energetische Datenaufnahme

EnSpector – Der Gebäudedatenerfassungsassistent

Beispielobjekt | Identifizierende Angaben entfernt

Bericht zur energetischen Gebäudedatenaufnahme

EFH | Technische Angaben aus einem anonymisierten Bericht

Auszug: Deckblatt, Gebäudehülle und Heizflächen

Geschosse

2

Ansichten

4/4

Fenster

30

Heizkörper

18

Rechnungen

0



Bereich	Merkmal	Wert
	Gedämmt	Nein

Dach

Bereich	Merkmal	Wert
Dach Hauptgebäude	Bereich	Hauptgebäude
	Dachform	Flachdach
	Gedämmt	Ja
	Art	-
	Dämmmaterial	Mineralwolle
	Dämmstärke	20 cm
	Saniert	Ja (2017)

Boden

Bereich	Merkmal	Wert
Boden gegen Erdreich: Boden gegen Erdreich	Konstruktion	Massiv
	Bereich	Hauptgebäude
	Gedämmt	Nein

● Vom Eigentümer geplante Sanierung

Keine Sanierung geplant.



GESCHOSS	RAUM	NR.	HEIZFLÄCHE	ANGABEN
EG	Flur	7	Stahl-Gliederheizkörper	26 Glieder, 1,35x0,6x0,165m (B x H x T), an Heizkreis, Ventil DN20
		29	Röhrenheizkörper	11 Glieder, 0,575x2x0,1m (B x H x T), an Heizkreis, Ventil DN20
EG	Wintergarten	9	Röhrenheizkörper	11 Glieder, 0,475x2x0,14m (B x H x T), an Heizkreis, Ventil DN15
EG	Bad	16	Flächenheizkörper	Typ T22, 0,4x0,6m (B x H), an Heizkreis, Ventil DN15
		17	Handtuchwärmer	0,6x1,76m (B x H), an Heizkreis, Ventil DN15
EG	Schlafen	19	Stahl-Gliederheizkörper	35 Glieder, 1,75x0,6x0,165m (B x H x T), an Heizkreis, Ventil DN20
EG	Katzenzimmer	21	Stahl-Gliederheizkörper	23 Glieder, 1,18x0,6x0,23m (B x H x T), an Heizkreis, Ventil DN20
EG	Büro 1	23	Stahl-Gliederheizkörper	24 Glieder, 1,23x0,6x0,115m (B x H x T), an Heizkreis, Ventil DN20
EG	WC	25	Flächenheizkörper	Typ T11, 0,51x0,5m (B x H), an Heizkreis, Ventil DN10
EG	Küche	27	Stahl-Gliederheizkörper	20 Glieder, 1,05x0,6x0,165m (B x H x T), an Heizkreis, Ventil DN20
Untergeschoss	Hauswirtschaft	3	Stahl-Gliederheizkörper	20 Glieder, 1,04x0,6x0,115m (B x H x T), an Heizkreis, Ventil DN20
Untergeschoss	WC	7	Flächenheizkörper	Typ T22, 0,405x0,9m (B x H), an Heizkreis, Ventil DN15
Untergeschoss	Besprechungszimmer	10	Stahl-Gliederheizkörper	64 Glieder, 3x0,6x0,075m (B x H x T), an Heizkreis, Ventil DN20
Untergeschoss	Büro 2	13	Stahl-Gliederheizkörper	32 Glieder, 1,6x0,3x0,25m (B x H x T), an Heizkreis, Ventil DN20
Untergeschoss	Hörraum	15	Stahl-Gliederheizkörper	32 Glieder, 1,6x0,6x0,165m (B x H x T), an Heizkreis, Ventil DN25
Untergeschoss	Küche	18	Stahl-Gliederheizkörper	5 Glieder, 0,3x0,6x0,225m (B x H x T), an Heizkreis, Ventil DN20

Nr. = Nummer im Grundriss. Raum bei aufgemessenen Grundrissen aus der Lage im Plan, sonst wie am Heizkörper angegeben.

● Zusätzliche Heizquellen

Typ	Leistung	Raum
-----	----------	------